




DETALJ "A"



DETALJ "B"



DETALJ "C"



NAPOMENA:

1. Na crtežu i u tablici dimenzionirani su samo elementi koji se proračunavaju
 2. Veza sa originalnom dokumentacijom: "ENERGOINVEST" - SARAJEVO
- Crtež broj: 018.1.018.00.00
018.1.018.01.00
018.1.018.03.00
018.1.018.04.00
018.1.018.05.00

31	Matprena pl. sa nosačem	1			
30	Cev	2	A-105A	#88.9x11.12 3" SCH160x135	
29	Prirubnica	2	A-181	#88.9x7.62 3" SCH160x145	ANSI B.16.5
28	Cev	2	A-105A	#88.9x7.62 3" SCH160x145	
27	Prirubnica	2	A-181	#88.9x7.62 3" SCH160x145	ANSI B.16.5
26	Navrtka	20	A-194 2H	3/4"	
25	Vijak IV	20	A-193 B7	3/4"x220	Navoj po cel. duž.
24	Vijak III	32	A-193 B7	3/4"x177	Navoj po cel. duž.
23	Vijak II	24	A-193 B7	3/4"x123	Navoj po cel. duž.
22	Vijak I	24	A-193 B7	3/4"x202	Navoj po cel. duž.
21	Zaptivač V	1	A-193 B7	3/4"x202	
20	Zaptivač IV	1	A-193 B7	3/4"x202	
19	Zaptivač III	1	A-193 B7	3/4"x202	
18	Zaptivač II	1	A-193 B7	3/4"x202	
17	Zaptivač I	1	A-193 B7	3/4"x202	
16	Prirubnica kamere	1	A-105	#610x13	
15	Dnava kamere	1	A-285C	#610x13	
14	Omatas kamere	1	A-285C	#610x13	
13	Poklopac razd. kamere	1	A-285C	#610x13	
12	Prirub. razd. kamere II	1	A-105	#616x48	
11	Prirub. razd. kamere I	1	A-105	#622x480x98	
10	Omatas razdelne kamere	1	A-285C	#622x480x98	
9	Stežni prsten	1	A-105	#547x453x27	
8	Kalota	1	A-285C	#450x15	
7	Prirubnica	1	A-105	#547x453x82	
6	Cevna ploča pokretna	1	A-105	#473x50	
5	Cev cevovod snopa	190	B-171	#19.05x2.1x3048	
4	Cevna ploča nepokretna	1	B-171	#506x30	
3	Prirubnica tela II	1	A-105	#622x480x93	
2	Prirubnica tela I	1	A-105	#728x480x120	
1	Omatas	1	A-285C	#12x2612	

OSNOVNI TEHNIČKI PODACI				OMOTAC	CEVNI SNOPI
Radni fluid				Ugljovodoni	Voda
Radni pritisak				bar	-
Proračunski pritisak				bar	26.28
Hidro - ispitni pritisak				bar	39.46
Radna temperatura (ulaz - izlaz)				°C	-
Proračunska temperatura				°C	150
Klasa posude					III
Nazivna veličina				m ²	33.1
Masa cevnog regist.				kg	670
Masa prozorne posude				kg	1970
Masa posude pune vode				kg	2560

V1	DN25	1" 6000#			Održavanje
D1	DN25	1" 6000#			Pranjenje
T2	DN80	Sa grlom	#88.9x7.62	3" SCH80	Izlaz
T1	DN80	Sa grlom	#88.9x7.62	3" SCH80	Ulaz
S2	DN80	Sa grlom	#88.9x11.12	3" SCH160	Izlaz
S1	DN80	Sa grlom	#88.9x11.12	3" SCH160	Ulaz
Ozn.	Kom.	Naz. vel.	Tip pril.	Dim. priključka	Dim. ojačanja
				Namena	Primedba

POZ	NAZIV DELA	KOM.	MATERIJAL	DIMENZIJE	MASA	BR. CRT. /STAND.
RAZMERA	LIST: OD	DATUM	IME	POTPIS		
KONSTRUIS	05.1997	Zarkovic P.				
CRTAO	05.1997	Zarkovic P.				
KOPIJA	PREGLADAO	05.1997	Kis M.			
OVERIO						
NAZIV CRTEŽA:						BR. CRTEŽA:
IZMENJIVAČ TOPOLE						EA - 2506.00.00.000
EA - 2506						REGISTARSKI BROJ FORMATA:
IZM. DATUM						POTPIS