

OSNOVNI TEHNIČKI ZAHTEVI - Kvalitet, tehnički zahtevi, dokumentacija

1. Nuditi opremu u skladu sa kvalitetom i tehničkim karakteristikama definisanim u ovoj specifikaciji. Oprema treba da je nekorišćena i nova.
2. Tehničku specifikaciju za tehničku ponudu obavezno popuniti i dostaviti u otvorenoj formi (Excel).
3. Obavezno je navesti u ponudi proizvođača i kataloški broj odnosno dostaviti izvod iz kataloga sa jasno i jednoznačno obeleženom opremom koja se nudi.
4. Kablovi treba da su predviđeni za direktno polaganje u zemlju i otporni na atmosferske uticaje i UV-zračenja, sa poboljšanim karakteristikama u požaru, testirani na otpornost prema gorenju prema standardima iz grupe SRPS EN 60332 (da ne šire požar i da ne potpomažu gorenje).
5. Nominalni naponski nivo za kablove je 0,3/0,5 kV a ispitani naponski nivo 2 kV.
6. Uz kablove isporučiti isprave o usaglašenosti akreditovanog imenovanog tela RS i fabrički izveštaj o ispitivanju.
7. Isporučivati kablove u toleranciji -0/+3%. Dostaviti Izjavu o saglasnosti.
8. Kablovi treba da su metražno numerisani. Dostaviti Izjavu o saglasnosti.
9. Isporučilac je obavezan da za svu opremu obezbedi odgovarajuća uputstva za upotrebu, tipske ateste i izveštaje o ispitivanju.
10. Prilikom isporuke opreme u skladište, opremu isporučiti zajedno sa svim sertifikatima, izveštajima, dokazima kvaliteta prema važećim standardima i propisima, pomoćnim priborom i delovima definisanim u specifikaciji i dogovorenim tokom davanja tehničke saglasnosti. Ne isporučivati parcijalno!
11. Oprema sa oznakom tipa koji se razlikuje od oznake tipa na koji je data Tehnička saglasnost, bez obzira da li oprema po opisu i karakteristikama odgovara Zahtevu, neće biti prihvaćena.